

**Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe
Nadleśnictwo Pniewy**

Modyfikacja Treści Specyfikacja warunków zamówienia



Nr postępowania: SA.270.4.7.2021

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji

Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266 – 274, art. 276, art. 277 ust. 1, art. 280, art. 281, art. 283-286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Pniewy w 2021 r.”

Sporządził: Bartosz Szewczyk

Zatwierdzam: dr inż. Kwiryn Naparty

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej Pzp - Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

- I. W rozdziale 4 „Przedmiot zamówienia” - zmienia się pkt. 4.1.2. o następującej treści:

„4.1.2. Część 2 – Wykonanie naprawy odcinków dróg w leśnictwie Wielonek i Pniewy. Prace będą wykonywane na terenie leśnictw: Wielonek, Klemensowo i Pniewy. Prace wchodzące w zakres Części II to w szczególności:

a) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności:

b) Korytowanie mechaniczne nawierzchni.

c) Uzupełnianie powstałego koryta drogowego warstwą kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 20 cm. Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa naturalnego. Kruszywo Wykonawca dostarczy we własnym zakresie.

d) Wbudowanie kruszywa za pomocą równiarki drogowej i zagęszczenie przy użyciu walca drogowego samojezdnego – stalowego, wibracyjnego,

e) nadanie przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię,

f) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona.

g) W leśnictwie Pniewy należy przeprowadzić nową niweletę tnącą dla zjazdu oraz wbudować płyty drogowe MON

Lokalizację i wielkość odcinków do konserwacji podano w tabeli „Lokalizacja odcinków do konserwacji”, będącej załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ).

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA: 6 267,00 m²”

Na:

*„4.1.2. Część 2 – Wykonanie naprawy odcinków dróg w leśnictwie Wielonek, **Klemensowo** i Pniewy*

Prace będą wykonywane na terenie leśnictw: Wielonek, Klemensowo i Pniewy. Prace wchodzące w zakres Części II to w szczególności:

a) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności:

b) Korytowanie mechaniczne nawierzchni.

c) Uzupełnianie powstałego koryta drogowego warstwą kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 20 cm. Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa naturalnego. Kruszywo Wykonawca dostarczy we własnym zakresie.

d) Wbudowanie kruszywa za pomocą równiarki drogowej i zagęszczenie przy użyciu walca drogowego samojezdnego – stalowego, wibracyjnego,

e) nadanie przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię,

f) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona.

g) W leśnictwie Pniewy należy przeprowadzić nową niweletę tnącą dla zjazdu oraz wbudować płyty drogowe MON

Lokalizację i wielkość odcinków do konserwacji podano w tabeli „Lokalizacja odcinków do konserwacji”, będącej załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ).

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA: 5 390,00 m²”

II. W rozdziale 13 „Termin otwarcia ofert” zmienia się pkt. 13.1 o następującej treści:

„13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 08.09.2021 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Na:

„13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 10.09.2021 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

III. W rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” zmieniają się pkt. 15.1 i pkt 15.2 o następującej treści:

„15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia **08.09.2021 r., godz. 8:00**

15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia **08.09.2021 r. o godz. 9:00.”**

Na:

„15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia **10.09.2021 r., godz. 8:00**

15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia **10.09.2021 r. o godz. 9:00.”**

IV. W rozdziale 24 „Załączniki do SWZ” zmieniają się załączniki nr 10, 11 i 12 – zmieniona treść została umieszczona na stronie postępowania z dopiskiem „_po_zmianie”

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Zmiana terminu składania ofert (na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp) prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie - Zamawiający, zgodnie z art. 271 ust. 2 ustawy Pzp zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.